

# 平成23年性能試験結果

表1 排ガス分析結果

試験項目		試験日		H23.6.21(火)~H23.6.22(水)		
		公害防止協定 基準値 (煙突)		測定結果		
				1系 (煙突)	2系 (煙突)	判定
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.02 以下	①	0.006	0.007	合格
塩化水素	ppm	100 以下	①	4	20	合格
窒素酸化物	ppm	150 以下	①	66	94	合格
硫黄酸化物	ppm	100 以下	①	< 2	2	合格
一酸化炭素	ppm	30 以下	①	8.9	15.7	合格

\* 1) 一酸化炭素は4時間平均値

表2 ダイオキシン類分析結果

項目			単位	試験日		H23.6.21(火)~H23.6.22(水)	
				公害防止協定 基準値	分析結果	判定	
ダイオキシン類含有量	排ガス	1系	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1 以下	①	0.0054	合格
		2系		0.1 以下	①	0.0150	合格