

令和6年度 一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公開

設 置 者 名	根室北部廃棄物処理広域連合
施 設 名 称	根室北部広域ごみ処理施設
設 置 場 所	野付郡別海町別海13番地の5
施 設 の 種 類	焼却施設
施 設 規 模	62t／日(31t／24h×2)

(1) 一般廃棄物の搬入数量 (単位: t)

構成町	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
別 海 町	228.05	226.45	229.76	245.03	251.29	230.69	245.71	232.44	222.22	213.28	177.51	182.90	2685.33
中 標 津 町	562.61	504.65	531.75	533.39	552.41	494.04	532.38	507.49	498.72	473.65	390.16	472.51	6053.76
標 津 町	91.25	113.01	82.36	107.92	99.77	90.23	100.86	95.81	103.65	88.09	70.15	76.44	1119.54
羅 臼 町	82.53	69.84	57.91	67.21	66.35	62.81	72.70	60.03	66.65	51.91	41.53	56.22	755.69
合 計	964.44	913.95	901.78	953.55	969.82	877.77	951.65	895.77	891.24	826.93	679.35	788.07	10614.32

(2) ごみ焼却量・燃焼ガス温度及び排ガス測定結果

月	区分	ごみ焼却量(t)	燃焼室の燃焼ガス 平均温度(℃)	集じん器入口の燃焼ガス 平均温度(℃)	排ガス中の一酸化炭素 平均濃度(ppm)
自己規準値(管理値)		－	>850℃	150-200	30ppm以下
基準値(法規制値)		－	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
測 定 位 置		－	二次燃焼室出口	集じん器入口	煙突入口
4月	1系	634.07	989	170	19.0
	2系	659.24	947	170	14.0
	合計(平均)	1293.31	968	170	16.5
5月	1系	893.75	909	170	18.7
	2系	285.51	938	170	16.0
	合計(平均)	1179.26	924	170	17.4
6月	1系	315.43	897	170	18.3
	2系	910.81	951	170	16.1
	合計(平均)	1226.24	924	170	17.2
7月	1系	201.13	985	170	15.0
	2系	194.77	922	169	18.0
	合計(平均)	395.90	954	170	16.5
8月	1系	921.71	861	170	8.6
	2系	4.53	821	168	－
	合計(平均)	926.24	841	169	8.6
9月	1系	－	－	－	－
	2系	905.40	987	179	11.4
	合計(平均)	905.40	987	179	11.4
10月	1系	874.63	990	170	9.6
	2系	734.12	995	180	11.5
	合計(平均)	1608.75	993	175	10.6
11月	1系	482.13	926	170	10.8
	2系	－	－	－	－
	合計(平均)	482.13	926	170	10.8
12月	1系	－	－	－	－
	2系	712.38	951	180	13.3
	合計(平均)	712.38	951	180	13.3
1月	1系	5.58	902	168	－
	2系	919.21	964	180	13.0
	合計(平均)	924.79	933	174	13.0
2月	1系	841.08	978	170	10.2
	2系	275.28	803	177	10.1
	合計(平均)	1116.36	891	174	10.2
3月	1系	335.34	985	170	9.2
	2系	354.03	948	170	12.5
	合計(平均)	689.37	967	170	10.9
合計 (平均)	1系	5504.85	942	170	13.3
	2系	5955.28	930	174	13.6
	合計(平均)	11460.13	936	172	13.4

※ 燃焼ガス等の基準値は、廃棄物処理法施行規則第4条の5(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)による。

※ 測定値は、対象期間内の連続測定における平均値を示す。

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

項 目	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備にたい積 したばいじん	1系	－	－	20～23日	－	－	11～14日	－	21～22日	－	－	－	－
	2系	－	3～6日	－	15～17日	－	－	－	4～7日	－	－	17～20日	－
排ガス処理設備に たい積したばいじん	1系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ 集じん器(バグフィルタ)のばいじんは、通常運転時に自動で排出されるため記載していません。

(4) 排ガス中のばい煙濃度測定結果(酸素濃度12%換算値)

【1系】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度 (g/㎡N)	塩化水素 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)
1	8月9日	8月26日	< 0.003	18	88	< 5
2	3月25日	4月7日	< 0.004	13	89	< 5
平 均 値						
自 己 基 準 値			0.02	100	150	100
基準値(法規制値)			0.15	430	250	8,300
採 取 位 置			煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口

【2系】

回	採取年月日	測定年月日	ばいじん濃度 (g/㎡N)	塩化水素 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	硫黄酸化物 (ppm)
1	5月30日	6月21日	< 0.004	23	76	< 5
2	3月26日	4月7日	< 0.004	6	69	< 5
平 均 値						
自 己 基 準 値			0.02(g/㎡N)	100(ppm)	150(ppm)	100(ppm)
基準値(法規制値)			0.15(g/㎡N)	430(ppm)	250(ppm)	8,300(ppm)
採 取 位 置			煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口

※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。

(5) 排ガス中の水銀濃度測定結果(酸素濃度12%換算値)

区分	採取年月日	測定年月日	ガス状水銀 (μ g/m3 Ⅱ)	粒子状水銀 (μ g/m3 Ⅱ)	全水銀(ガス状と粒子状の和) (μ g/m3 Ⅱ)
1系	8月9日	8月26日	0.39	0.003	0.39
	3月25日	4月7日	0.95	0.005	0.96
2系	5月30日	6月21日	0.99	0.006	1
	3月26日	4月7日	0.27	< 0.003	0.27
自 己 基 準 値			50 μ g/N㎡以下(全水銀)		
基準値(法規制値)			50 μ g/N㎡以下(全水銀)		
採 取 位 置			煙突測定口		

※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。

(6) 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果(酸素濃度12%換算値)

区分	採取年月日	測定年月日	ダイオキシン類濃度 (ng－TEQ/㎡N)
1系	8月9日	8月26日	0.026
	3月25日	5月1日	0.013
2系	5月30日	6月21日	0.039
	3月26日	5月1日	0.025
自 己 基 準 値			0.1(ng－TEQ/㎡N)
基準値(法規制値)			5(ng－TEQ/㎡N)
採 取 位 置			煙突測定口

※ 基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による。

※ 測定年月日は、分析機関による計量証明書の発行日を示す。

維持管理に関する記録及び閲覧方法	維持管理記録を根室北部廃棄物処理広域連合に据え置く。 求めがあった場合は閲覧に応じる。 閲覧日：土曜日曜祝祭日又は、当連合の休日を除く日 閲覧時間：9:00～16:00
------------------	---